



COMUNE DI ORVINIO

PROVINCIA DI RIETI

CAP 02035 Via Nuova n° 10 Telefono 0765/92007 Fax 0765/9430885
Codice Fiscale e Partita IVA 00109530576
orvinio@tiscali.it



Prot. n° 1681 del 11-07-2015

ORDINANZA N. 3/2015

IL SINDACO

VISTA la relazione di sopralluogo del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, agli atti del Comune di Orvinio al prot. n. 1648 del 09/07/2015, dalla quale si evidenziano le condizioni di installazione di un serbatoio GPL in serbatoio fuori terra (matricola 9603-85 capacità 990 litri) non conformi alle norme di riferimento di cui al DM 14/05/2004 e s.m.i., tali da pregiudicare la sicurezza;

VISTO che agli atti del Comando Provinciale Vigili del Fuoco non risulta SCIA antincendi (art. 4 DPR 151/2011);

CONSIDERATO altresì, che è necessario adottare i provvedimenti per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

Al sig. Ragazzoni Ezio nato a Orvinio il 23/06/1936 e residente ad Orvinio in Viale Carpineto n. 22 di eliminare immediatamente le situazioni di pericolo derivanti dalla perdita di gas proveniente dal gruppo valvolare del deposito GPL in serbatoio fuori terra (matricola 9603-85 capacità 990 litri)

AVVERTE

Espressamente che la mancata ottemperanza della presente Ordinanza comporterà la conseguente denuncia all'A.G. e l'adozione di tutti i provvedimenti di legge, ivi compreso la comminazione della sanzione per la violazione della presente;

INCARICA

gli agenti della forza pubblica di far osservare la presente Ordinanza.

DISPONE

L'invio di copia della presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti di legge a:



COMUNE DI ORVINIO

PROVINCIA DI RIETI

CAP 02035 Via Nuova n° 10 Telefono 0765/92007 Fax 0765/9430885
Codice Fiscale e Partita IVA 00109530576
orvinio@tiscali.it

-
- Albo Pretorio on-line
 - Messi comunali, Sede;
 - Sig. Ezio Ragazzoni
 - Comando di Polizia Municipale, Sede;
 - Stazione dei Carabinieri, Orvinio

Dalla Casa Comunale, li 11/07/2015

Il Sindaco

Alfredo Simeoni



- SEGRETARIO
- ALESSI
- GABRIELLI
11-206

dipvvf.COM-RI.REGISTRO
UFFICIALE.U.0005884.08-07-2015



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E
DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
RIETI



MESSAGGIO PEC

Al	Sig. Sindaco del COMUNE DI ORVINIO	
e, p.c. All'	UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO - RIETI	

Rif. sch. int. 2008/1

numero pagine: 1 inclusa questa	destinatario:
---------------------------------	---------------

OGGETTO: *Intervento per fuga gas*

Il giorno 5.7.2015 personale di questo Comando è intervenuto presso il Comune di Orvinio, al civico 3 di via Carpineto, per intervento di soccorso per fuga gas a seguito di chiamata ricevuta dalla sala operativa alle ore 18.05 circa.

All'arrivo sul posto la squadra riscontrava una perdita di gas proveniente dal gruppo valvolare di un deposito di GPL in serbatoio fuori terra (matricola 9603-85, capacità 990 litri, GPL contenuto circa 15%). La squadra intervenuta, nell'immediato, ha provveduto ad intercettare la fuga operando sulle valvole presenti nel gruppo valvolare del serbatoio arrestando la perdita.

Nel corso dell'intervento venivano altresì rilevate condizioni di installazione non conformi alla norma di riferimento di cui al DM 14.5.2004 e s.m.i. tali da pregiudicare la sicurezza. Inoltre, agli atti del Comando il deposito risulta sprovvisto di SCIA antincendi (art. 4 DPR 151/2011) dal 5.3.1994, circostanza già comunicata con note prot. n. 5396 del 29.6.2000 e prot. n. 4564 del 26.4.2012 (pratica n. 5852, titolare Ragazzoni Ezio).

In relazione alle carenze rilevate, non sussistendo le condizioni minime di sicurezza antincendio per l'esercizio dell'attività, l'Autorità Comunale in indirizzo vorrà intraprendere tempestivamente tutti i provvedimenti contingibili ed urgenti che riterrà necessari, anche ai sensi dell'art. 54 del DLgs 18.08.2000, n. 267 come sostituito dall'art. 6 della Legge 24.07.2008, n. 125, al fine di eliminare le situazioni di pericolo a tutela della incolumità delle persone.

Quanto sopra viene comunicato ai sensi dell'art. 16 del DPR 29.07.1982, n. 577, dell'art. 4 del DPR 1.8.2011, n. 151 e dell'art. 19 del DLgs 08.03.2006, n. 139 ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.

Enti Interventuti: -

IL FUNZIONARIO DI SERVIZIO
(Dip. Ing. A. ANNECCHINI)



→ COMANDO PROVINCIALE VV.F. RIETI Via Sacchetti Sassetti, SNC - 02100 Rieti	Tel. 0746/ 28121 115 0746/ 485714	(ordinarie) (soccorso) (fax)	Trasmesso da: Data: ora:
--	---	------------------------------------	--